

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«29» июня 2022 г.
учётный № проверки 51220061000200852148



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)
183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, 8, тел. (815-2) 999-404, факс 8(815-2)544-106
E-Mail: emercom@51.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7, т. (815-2) 21-00-38, факс. (815-2) 21-00-38,
E-Mail: org.undipr@51.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ КОВДОРУ И ГОРОДУ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 5, т. (815-32) 7-53-54,
E-Mail: ondipr.6@51.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/1**

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению н.п. Африканда "Детский сад № 2"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Ковдору и городу Полярные Зори УНПР Главного
управления МЧС России по Мурманской области Сущеня аркадий Викторовича

№ 22 от «29» июня 2022 года

в период с «04» июля 2022 г. по «15» июля 2022 г.

Сущеня Аркадием Викторовичем, Врио начальника отделения надзорной деятельности и
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
профилактической работы по г. Ковдору и г. Полярные Зори управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Мурманской области – главного государственного инспектором г. Ковдор и г. Полярные
Зори по пожарному надзору

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения н.п. Африканда "Детский сад № 2", по адресу: 184220,
Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д.2

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Глаголева Мария Викторовна, Врио заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения н.п. Африканда "Детский сад № 2";
Гнелицкая Наталья Сергеевна, заведующая хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения н.п. Африканда "Детский сад № 2".

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|---|---|----------------------|
| 1. | В помещении электроцитовой, в месте установки пожарного приемно-контрольного прибора, не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линий связи пожарной сигнализации. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 10. | До 30.11.2022 | |
| 2. | Складское помещение (категория В2) в спортивном зале не оборудовано системой пожарной сигнализации. | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2, 3 ст. 4, п. 1, 2 ч. 1 ст. 6. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.п. 1, 4, таблица 3 п. 5.2. Свод правил (СП 486.1311500.2020) «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, | До 30.11.2022 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------------|--|
| | | сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.4, 4.8, таблица 3 п. 5.2. | | |
| 3. | Не обеспечивается передача в помещение пожарного поста всех извещений, предусмотренных пожарным приемно-контрольным прибором, установленным в помещении электрощитовой | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2, 3 ст. 4, п. 1, 2 ч. 1 ст. 6. Свод правил (СП 484.1311500.2020) «Системы противопожарной защиты», п. 3.22, п. 5.12. | До 30.11.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Магомедов М.В., Врио заведующего
15.07.2022 г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Врио начальника ОНДиПР по г. Ковдору и г. Полярные Зори УНПР
Главного управления МЧС России по Мурманской области
Суценя Аркадий Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности направлено в электронном виде на адрес электронной почты:
doy2-pz@goroo-zori.ru; doy2-pz@mail.ru, 15.07.2022

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

