

## АКТ №1

обследования муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада №2 комбинированного  
вида н. п. Африканда в отношении его доступности для инвалидов и  
других маломобильных групп населения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 комбинированного вида н. п. Африканда  
(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 184220 Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, дом 2 а, тел. 8(81532) 6-21-15; doy2-  
pz@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

Вид деятельности дошкольное образование  
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность,  
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная  
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее кирпичное здание, 2 этажа, 1988 года постройки  
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),  
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 110/78  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина. наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>		
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	<b>110 см</b>	
	Знак доступности учреждения			не имеется	установка
	Автостоянка посетителей			не имеется	создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	30 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	не имеется	установка
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	не имеется	установка
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	220 см не имеется не имеется  не имеется	установка установка  установка
	Открытая лестница:	О,С		три лестницы по периметру для входа в группы, на пищеблок	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О, С С С	<b>не более 12см</b> <b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b>  <b>80 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	15 см 40 см 60 см  не имеется  не имеется	реконструкция привести в соответствие  привести в соответствие  привести в соответствие
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>	не имеется	реконструкция
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	имеется	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. Доступ в зону оказания услуги

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	250 x450	реконструкция
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	С одной стороны	-
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	Не имеется	привести в соответствие
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	Имеется	-
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	Не имеется	привести в соответствие
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	не имеется	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	не имеется	привести в соответствие
	Поручни с двух сторон:	О	<b>наличие</b>	Имеются с одной стороны	
	• на высоте	С О	<b>85-95 см</b>		
	• горизонтальные завершения поручня	С	<b>не менее 30 см</b>		привести в соответствие

1	2	3	4	5	6
	вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)			60	
				не имеется	
	<b>Пандус наружный</b>			не имеется	создание
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>		
	Уклон	К	<b>И/1 - не более 1/12</b>		
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см не менее 150x150 см</b>		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см 85-90 см не менее 30 см</b>		
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>		
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	145 x240	реконструкция не возможна
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см не более 2,5 см</b>	Р 90 см 5 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	140	
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	140 x 260	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	отдыха на первом этаже не имеется  на втором этаже не имеется	не изменить
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>	не имеется	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	не имеется	создание

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	<b>наличие</b> <b>85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>	не имеется не имеется  не имеется	не изменить не изменить  не изменить
<b>Лестница № 2 Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>	не имеется	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	не имеется	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	<b>наличие</b> <b>85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>	Не имеется	не изменить не изменить  не изменить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	не имеется	создание
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	60 см	реконструкция не возможна
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> </ul>	К, О К К	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см</b>	1 60 см 100x300	реконструкция не возможна
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> <li>• крючки для костылей</li> </ul> </li> </ul> (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К О	<b>наличие не менее 80x120 см наличие</b>	не имеется не имеется не имеется	реконструкция не возможна установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	не имеется	привести в соответствие

#### Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

